



Deflagrationsendsicherung	: 1008-0019-00
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr.	: IBExU 15 ATEX 2076 X
Normspaltweite (NSW)	: $\geq 0,50$ mm
Explosionsgruppe	: Ex G IIB
Wirkrichtung	:
Gewindeanschluss	: EN ISO 228-1 außen/external
Gewicht	: $\sim 0,26$ kg



Werkstoffe

Gehäuse
Messing/Brass

Bandsicherung
1.4571 / AISI 316 Ti

Betriebsdaten

Typ : DEF
Absolutdruck : $\leq 1,1$ bar
Temperatur : $\leq 60,0$ °C
Anschlussnennweite : $\leq \text{DN}2''$

Druckverlust

Medium Luft

$p_0 = 1013$ mbar, $T_0 = 273\text{K}$, Dichte = $1,293$ kg/m³